

B-2

様

様

屋上緑化メンテナンス報告書

Sample

実施日 年 月 日

三稲ガーデン株式会社

メンテナンス状況報告

実施内容：

実施日：

実施階：

実施内容：

殺虫剤：カタツムリ殺虫剤「スラゴ」

殺虫剤：殺虫剤「オルトラン粒剤」

殺菌剤：「オリゼメート粒剤」

除草剤：「トレファノサイド粒剤」

肥料：化成肥料スミカエース12-14-10 微量元素入り

状況：

メンテナンス状況報告

実施内容： 殺虫剤散布・肥料実施・除草、

実施日： 2016年7月6日

実施階： R階、13階 13階庭園

実施内容：

殺虫剤：カタツムリ殺虫剤「スラゴ」

殺菌剤：「オリゼメート粒剤」

除草剤：「トレファノサイド粒剤」

肥料：化成肥料スミカエース12-14-10 微量元素入り

状況：

カタツムリ対策

- 1 灌水頻度を抑え乾燥地を作り害虫の生育環境を悪化させ繁殖を抑えています。
- 2 カタツムリ殺虫剤「スラゴ」を散布いたしました
- 3 殺菌剤「オリゼメート粒剤」を散布いたしました。予防効果が有ります。

雑草対策

春に引き続き異常繁殖がありました。6月は雨量が多かったのか雑草の繁殖が増えています。予防として「トレファノサイド粒剤」を散布いたしました。

肥料

化成肥料20g/m²（規定量の1.5倍程度）散布しました。除草と相まって生育が改善されています。



殺菌剤「オリゼメート粒剤」(中央)

カタツムリ駆除剤「スラゴ」(左)

除草剤「トレファノサイド粒剤」(右 黄色)

肥料：スミカエース12-14-10
微量元素入り

実施日：

実施階：

排水口点検

実施内容：


頻度： 週 0回
灌水時間：10分

状況

- 1 自動灌水装置のタイマー取付パッキンが老化し漏水が発生していましたので交換いたしました。
- 2 大型雑草は薬剤処理で減少しています。
- 3 雑草は、乾燥環境のため、全て枯れています。防除として除草剤「トレファノサイド粒剤」で処理を致しました。
- 4 カタツムリ専用殺虫剤スラゴを散布いたしました。
- 5 化成肥料20g/m²（規定量の1.5倍程度）散布しました。

メンテナンス終了状況

終了後



株式会社三稲ガーデン

〒130-0024 東京都墨田区菊川2-2-14

TEL:03-3634-5820 / FAX:03-3634-5851 <http://www.mitsuine.jp>